

**Tájékoztató a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság belvízvédelmi helyzetéről
2018. április 12.**

Hidrológia – hidrometeorológia

Az elmúlt 5 napban a Körösök vízgyűjtőjében csak elvétve fordult elő 1-2 mm mennyiségű csapadék. A hegyvidéki vízgyűjtőben a hótakaró a melegedő léghőmérséklet hatására tegnapi elolvadt, így a jelenleg levonuló árhullámok utánpótlása megszűnt.

Folyóink vízállása sehol sem haladja meg a készütségi szintet, mindenütt apadó tendencia érvényesül.

A meteorológiai előrejelzések szerint holnap területi átlagban 6 mm körüli csapadék várható a vízgyűjtőben, ezt követően meleg és csapadékmentes időjárás valószínű. Jelentősebb árhullámok kialakulására a Körösökön az elkövetkező napokban nem kell számítani.

Belvízvédelem

Jelenleg igazgatóságunk mind a 10 belvízvédelmi szakaszán készütség van érvényben.

I. fokú a belvízvédelmi készütség:

a 12.01. Réhelyi, a 12.02. Szeghalmi, a 12.03. Gyomai, a 12.04. Holt-Sebes-Körösi, a 12.06. sz. Hosszúfoki, a 12.07. sz. Fehér-Fekete-Körös közti és a 12.10. Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszokon.

II. fokú a belvízvédelmi készütség:

a 12.05. Kettős-Körös jobb parti, a 12.08. sz. Élővíz-csatornai és a 12.09. sz. Mezőberényi belvízvédelmi szakaszokon.

A szivattyúzások és az elmúlt napok kedvező időjárási körülményei következtében az elöntött területek nagysága folyamatosan csökken, a március közepén regisztrált közel 14 000 hektáros maximális elöntéshez képest, majdnem a felére csökkent. A folyók ugyan medrekben vannak, de a vízállások folyamatosan viszonylag magas szintűek, emiatt sehol sem lehetséges a belvizek gravitációs levezetése, és ezért a szivattyúzási igények is csak nagyon kis mértékben csökkennek.

Az elöntött terület nagysága 7 475 hektár (ebből vetés: 2 815, szántó: 1 885, rét-legelő: 1 900, egyéb: 875).

Az elmúlt napon 110 fő vett részt a belvízvédekezésben.

Az őrzések területén, az őrszolgálat nyomon követi az elöntött területek nagyságát, kezeli a vízkormányzó műtárgyakat, olvassa a vízmércéket, gondoskodik a vízfolyás-gátló akadályok eltávolításáról. A szivattyútelepi gépészek biztosítják a szivattyútelepek igény szerinti üzemeltetését.



Jelenleg összesen **39 szivattyútelep üzemel** igazgatóságunk területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 4 folyamatosan (éjjel-nappal) működik. 2018. április 11-én az átemelt víz mennyisége 1 412 ezer m³ volt. A periódus kezdetét óta (2018. 03. 05.) összesen 117 855 ezer m³ vizet emeltünk át.

A készültséggel érintett területen 5 db üzemelő belvíztározóban összesen 3 720 ezer m³ belvizet tartunk vissza.

Bak Sándor
igazgató